

FLOWCON T-JUST Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Da flowCon T-JUST termostatelementet er udtageligt, uden aftapning af hele strengen, bør der efter forholdene foretages en inspektion af indsatsen (kalk) afhængigt af vandkvaliteten hvert 5. år. Indsatsen kan afkalkes ved brug af citronsyre eller lignende.

Da O-ringen sidder nede på elementet anbefaler vi at smøre den med silikone. Dette er for at undgå at underdelen låser sig fast og bliver siddende næste gang man vil besigtige indsatsen.

Gennemskylning af strenger.

Hvis der konstateres dårlig vandkvalitet eller for meget bioslam i rørene, lukkes der for vandet på hver side af FlowCon ventilen, T-JUST elementet demonteres og ved hjælp af FlowCon udslamningsprop vvs nummer 406399.984 udslammes/gennemskylles strengen af **vvs installatøren** eller anden professionel.

Fordele

Fordelen ved at bruge FlowCon cirkulationsventil er:

Muligheden for gennemskylning.

Let udskiftning/servicering af termoelement, både på rustfri anlæg og på gamle jernrørsanlæg. Forberedt for motorventil.

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside for yderligere informationer.

www.Nicobelli.dk

Med Venlig Hilsen

Mathis Madsen

 

Lunikvej 5 D
DK 2670 Greve
www.nicobelli.dk

Tlf. +45 56142347
Fax +45 56142360
Mobil +45 31455647